



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5181CL0540

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Coatings for steel tubes (5181)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Single tape corrosion prevention coating with primer
Model <i>Modell</i>	DENSOLEN®-AS50 mit DENSOLEN®-HT Primer
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 24-00291-AB02-B01 from 25.07.2025 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN ISO 21809-3 (01.08.2016)



Date of Expiry / File No. 04.03.2030 / 25-0587-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

70028-04-A-DE

18.11.2025 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

18.11.2025



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
DENSOLEN®-AS50 mit DENSOLEN®-HT Primer	Permanent operating temperature: ...+50 °C Designation according to standard: coating DIN EN ISO 21809-3 Type: 12A-1	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

application: cold applied corrosion protection coating with 2 layers to be wrapped on top of primer coat „DENSOLEN-HT Primer“

DVGW
CERT