



DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5181CS0546

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Distributor <i>Vertreiber</i>	DENSO GmbH Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Coatings for steel tubes (5181)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Heat shrinkable wraparound sleeve
Model <i>Modell</i>	DEKOTEC®-HTS70 mit DEKOTEC®-EP Primer
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 21-01513-KP02- from 07.07.2022 (EBI) Supplement test: 17/199/5180/2 from 15.06.2018 (EBI) Type testing: 16/119/5180/02 from 19.05.2017 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN ISO 21809-3 (01.08.2016)

Date of Expiry / File No. 19.05.2027 / 22-0361-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

05.06.2025 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
DEKOTEC®-HTS70 mit DEKOTEC®-EP Primer	Permanent operating temperature: up to +60 °C Designation according to standard: coating DIN EN ISO 21809-3, Typ 14B-1 Type: 14B-1	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

application: warm applied heat shrinkable sleeve, optionally to be applied on coating „DEKOTEC®-EP Primer“

DVGW
CERT